



Obec Zalužice

Obecný úrad Zalužice 207, 072 34

všetkým záujemcom

Vás list/zo dňa

Naša značka

Vybavuje
Ing. Molčanyi

Zalužice
10.02.2017

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi obec Zalužice (ďalej len „verejný obstarávateľ“) boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedené žiadosti sa týkajú verejného obstarávania na predmet zákazky: „*Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad*“ vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 17/2017 zo dňa 24.1.2017 pod kódom 1000 – WYP.

Na základe predložených žiadostí verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Keďže sa PVC fólia FATRAFOL 810 hr. 2,5mm nevyrába (viď priložený technický list výrobcu) je možné ju nahradiť PVC fóliou inej hrúbky?

Ak áno aká má byť hrúbka PVC fólie.

Odpoveď:

Hrúbka bola zmenená na 2,0mm

Boli vykonané opravy vo výkaze výmer. Opravený výkaz výmer je k dispozícii na stiahnutie ako súčasť tohto vysvetlenia na profile verejného obstarávateľa a na webe: www.consulting-group.sk

Otázka č. 2:

Ktorý parameter je smerodajný, podľa čoho máme postupovať pri ocenení strechy keď máme rozdielne informácie v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer?

V projektovej dokumentácii, napríklad vo výkrese 1062-01-ASR-15-R1-PODORYS NOVY STAV je skladba strechy:

- PVC FÓLIA HR. 2,5mm s GEOTEXTÍLIOU
- Polystyrén EPS 100S v spáde (rôzne hrúbky podľa toho, o ktorú strechu ide)
- Parozábrana

Vo výkaze výmer (ASR-ZADANIE-R1) je skladba iná:

- FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 2,50 mm, š.1,3m
- Polystyrén EPS 100S, EPS 150S, XPS (rôzne hrúbky podľa toho, o ktorú strechu ide), spády sa však nespomínajú
- Parozábrana
- Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400

Odpoveď:

Boli vykonané opravy vo výkaze výmer. Opravený výkaz výmer je k dispozícii na stiahnutie ako súčasť tohto vysvetlenia na profile verejného obstarávateľa a na webe: www.consulting-group.sk

Otázka č. 3:

Chceli by sme Vás požiadať o zdôvodnenie položiek vo výkaze výmer Navrhované práce - nový stav, oddiel podlahy z dlaždíc udávate v pol.č. 172 za montáž dlaždíc, vrátane soklíka množstvo 241,91 m² a dodávku v pol.č.173 vrátane stratného 211,72 m².

Odpoveď:

Položky sú uvedené správne, ide o dve rôzne dlažby.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer, časť ASR sa nachádza položka s p.č. 144 - Laminátové presklené dvere bez zárubne, 140x197 cm, číre sklo, vrátane vložkového zámku (11) vo výmere **1 m²**.

Uvedená výmera nezodpovedá rozmeru dverí.

Žiadame o správne zadefinovanie výmery pre uvedenú položku.

Odpoveď:

Boli vykonané opravy vo výkaze výmer. Opravený výkaz výmer je k dispozícii na stiahnutie ako súčasť tohto vysvetlenia na profile verejného obstarávateľa a na webe: www.consulting-group.sk

Otázka č. 5:

1. Vo výkaze materiálu chýbajú komponenty kúrenia, ktoré uvádza výkresová dokumentácia a technická správa (rebríkové radiátory, armatúry, odvzdušnenie kúrenia, časti dymovodu od kúrenia kotla atď.). Rovnako nesedia počty vykázaného materiálu vo VV a PD.

Ako máme chýbajúci materiál začleniť do rozpočtu?

2. Je možné zmeniť výrobcu materiálu oproti výkazu výmer?

Odpoved':

Boli vykonané opravy vo výkaze výmer. Opravený výkaz výmer je k dispozícii na stiahnutie ako súčasť tohto vysvetlenia na profile verejného obstarávateľa a na webe: www.consulting-group.sk

Výrobcu materiálu je možné meniť podľa vlastného uváženia uchádzača avšak je potrebné dodržať stanovené kvalitatívne požiadavky.

Mgr. Gabriel Viňanský
starosta obce