



LEGENDA ZNAČENIA HMÔT:

- NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. = 20 mm
- HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20 (B20). VŠETKY ZÁKLADY DO NEZÁMRZNEJ HLBKY
- VÝKOPOVÉ PRÁCE SA DOPORUČUJÚ PREVÁDZAŤ STROJOVO ALEBO RUKOU. TESNE PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ ZAČISTENIE DŇA VÝKOPU. VÝKOPY HLBKY VIAC AKO 1.5m JE POTREBNÉ PAŽIŤ.
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ ODDILATOVANÉ OD JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCII EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. = 20 mm A HYDROIZOLÁCIU
- UMIESTENIE A DRUH VŠETKÝCH PRESTUPOV ZÁKLADOVOU DOSKOU A ZÁKLADOVÝMI PÁSMI JE NUTNÉ PRED ZAČATÍM BETONÁŽE ODSÚHLASIŤ OD DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A ZKONTROLOVAŤ ČI SÚ V SÚLADE S JEDNOTLIVÝMI PROJEKTMI.
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRESNÉ VYTYČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PO ODHALENÍ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY PRIZVAŤ PROJEKTANTA A GEOLÓGA K POSÚDENIU ZÁKLADOVÝCH POMEROV
- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE TREBA POSÚDIŤ JEJ KVALITU, UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPOSOB ZAKLADANIA
- SPATNÉ ZÁSYPY JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ VIBRAČNÝM VALCOM NA MIN. Rdi=0.25MPa
- HLBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY JE UVAŽOVANÁ PRE II. TEPLOTNÉ PÁSMO (PRE III. TEPLOTNÉ PÁSMO JE POTREBNÉ HLBKU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ZNÍŽIŤ NA 1.2m ALEBO 1.3m POD TERÉN)
- PRED BETÓNANÍM PODKL. BET. JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE...ATD.
- POSLEDNÝCH 100 mm VÝKOPU PO STROJNOM BÁGROVANÍ JE NUTNÉ VÝKOP RUKOU DOČISTIŤ
- POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR. = 100 mm

±0.000 = JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP + 180 mm NOVÁ PODLAHA PRÍZEMIA
 TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA.

 JEGON Architektonická kancelária	MIESTO STAVBY: ZALUŽICE, katastrálne územie ZALUŽICE, parc. č. 439/3, 439/1
	INVESTOR: OBEC ZALUŽICE, ZALUŽICE, Č. 207, SR
	AUTOR: ING. JOZEF GONOS
	ZOD. PROJEKTANT: ING. JOZEF GONOS
	PROJEKTANT: ING. MARTIN MESÁROŠ
STAVBA: VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA PRESTAVBU OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA OBEČNÝ ÚRAD	Č. PÁRE
Š. Kukuřu 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)56 6433457	STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 OBEČNÝ ÚRAD NÁZOV VÝKRESU: PODORYS ZÁKLADOV - NOVÝ STAV

STUPEŇ PD: PROJEKT	DIEL:	ARCH. Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	ASR	1062	10 x A4	2016-06-28	1:50

PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA

Č. VÝKRESU: 1062-01-ASR-09