ROZVÁDZAČ "R-1.1-OU" – Rozvádzač EATON – ul. pod omietku

typ : BF-U-5/120-G-C
a celkovom rozmere : 590x920x136mm
krytie: IP 30/20



PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : HORE
KRYTIE : IP 30/20
FARBA : ŠEDÁ
OCHRANA: podla STN 33 2000-4-41

INŠTALOVANÝ VÝKON : Pi= 46,9kW
SÚDOBOSŤ BETA= 0,5
VÝPOČTOVÉ ZAŤAŽENIE : Pp= 23,45kW
(Ip = 35,7A ; cos fi=0.95)

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PE/N AC 230/400 V, 50Hz TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE : SA NAVRHUJE IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ A KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE : SA NAVRHUJE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-S V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA.

JEGON
Architektonická kancelária
Š. Kukuru 12, MICHALOVCE
www.jegon.sk
+421 (0)56 6433457

MIESTO STAVBY:	ZALUŽICE, katastrálne územie ZALUŽICE, parc. č. 439/3, 439/1
INVESTOR:	OBEC ZALUŽICE, ZALUŽICE, Č. 207, SR
AUTOR:	ING. JOZEF GONOS
ZOD. PROJEKTANT:	ING.MICHAL ALEXA
PROJEKTANT:	ING.MICHAL ALEXA
STAVBA:	VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA PRESTAVBU OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÝ ÚRAD
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 OBECNÝ ÚRAD
NÁZOV VÝKRESU:	Prehľadová schéma zap.rozvádzača "R-1.1-OU"
STUPEŇ PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ELI	1062	7 x A4	07/2016	

Č. PARE

PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA

Č. VÝKRESU: 6.