



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI:

Číslo miest.	Názov	Plocha	Em (lx)
1.01	ZDIEJE	7,98	300
1.02	KANCELARIA	23,80	500
1.03	SPŇA	17,51	300
1.04	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ S POUOM	98,96	500
1.05	ZDIEJE SO SPOUSKOM	14,83	300
1.06	POSLONA	15,97	300

LEGENDA:

-  – Navrhované svietidlo LED 120 cm, 2x18W, IP 20
-  – Navrhované stropné resp. nástenné LED svietidlo, 1x10W, 230V, IP 20


Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:
– pozri technickú správu

OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000-4-41:2007)
Kop. 411 OCHRANNE OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
čl. 411.2 Požiadavky na zariadenú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v súlade s prílohou A

Príloha A – A. 1 Zariadenie izolácia živých častí
A. 2 Zariadenie alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

Zadovvedný projektant:	Ing. Ján Štofira	
Projektant:	Ing. Ján Štofira	
Vyraboval:	Ing. Ján Štofira	
Stavba	ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU	
Investor:	MESTO MEDZILABORCE	
Miesto:	MEDZILABORCE, p.č. C KN 277, k.ú. Borov	
Objekt:	SO 01	Časť: Stavobná
Obdobie výkresu:	SVETLONÁ INŠTALÁCIA	
ELEKTROPROJEKT		
Ing. Ján Štofira Podhorská 2123/82, 069 01		
Číslo zväzku: 10/16		
Dátum: 06-2015		
Mierka:	1:100	
Formát:	2x44	
Diel:	ELI	
Číslo výkresu:		

