



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI:

Číslo miest.	Názov	Plocha	Em (ix)
2.01	CHODBA SO SCHODISKOM	27,99	300
2.02	CHODBA	13,39	300
2.03	KANCELÁRIA	16,80	500
2.04	KANCELÁRIA	19,20	500
2.05	KANCELÁRIA	26,80	500

LEGENDA:

— — — — — Navrhované svietidlo LED 120 cm, 2x18W, IP 20

X — — — — — Navrhované stropné resp. nástenné LED svietidlo, 1x10W, 230V, IP 20

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C


Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:
— pozri technickú správu

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000-4-41:2007)
Kap. 411 OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v súlade s prílohou A

Príloha A - A. 1 Základná izolácia živých častí
A. 2 Zábramy alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche



Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Štofira		ELEKTROPROJEKČIA Ing. Ján Štofira IČO: 33 606 480 Pochovská 2123/82, 069 01, Snina
Projektant:	Ing. Ján Štofira		
Vypracoval:	Ing. Ján Štofira		
Staroba	Číslo zákazky: 10/16		Dátum: 06-2015
Investor:	MESTO MEDZILABORCE	Mierka:	1:100
Miesto:	MEDZILABORCE, p.č. C KN 277, k.ú. Borov	Formát:	2x44
Objekt:	SO 01	Časť:	Stavebná
Obsah výkresu:	SVETELNÁ INŠTALÁCIA		Číslo výkresu: 02