

## E-02 PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou  
Ing. KRAUS Viktor, projektová a inžinierska činnosť v elektrotechnike, Vranov n. T.

Vo Vranove n. T., dňa 10.01.2017

### Zloženie komisie

Predseda:

- zodpovedný projektant - HIP: Ing. Viktor Kraus

Členovia: Ján Kľučar  
Juraj Hričák

### Názov stavby

**Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna**

### Objekt

**SO 302.5 – NN elektrická prípojka plynovej kotolne**

### Diel

**Elektroinštalácia**

### Podklady použité pre vypracovanie protokolu

- projektová dokumentácia stavebnej časti.
- požiadavky jednotlivých profesií
- normy STN 33 2000-5-51

### Popis objektu

Projekt v tomto stavebnom objekte rieši silnoprúdovú elektroinštaláciu pre kotolňu stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna“. Investor MFK a.s., Michalovce.  
Vnútorne vybavenie stavby je podrobne špecifikované v projekte stavby jednotlivých profesií.

### Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51 sa pre jednotlivé priestory určujú vonkajšie vplyvy podľa prílohy č.1.

### Zdôvodnenie

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadňovania použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

### Upozornenie

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zmene zariadení, zmene používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či elektrické zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použitie elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.

***Lehoty pre pravidelné revízie projektovaných elektrických zariadení sú špecifikované v prílohe vyhlášky 508/2009 Z.z.***

Dátum napísania protokolu:

/čistopisu/

Dňa 10.01.2017



.....

podpis predsedu komisie