

E-02 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 (Legenda)		
MIESTNOSŤ, PRIESTOR		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU
Císlo	Podpis	Prostredie
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna ŠTADIÓNA		
SO 302.5 - NN elektrická prípojka plynovej kotolne		
–	Kotolňa	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Ostatné priestory		
–	Strecha	AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
–	Vonkajšie okolie objektu	AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
–	Priestory pod prístreškom, zastrešené vstupy	AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

E-02 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 (Legenda)

Kód	Vonkajší vplyv	Kód	Vonkajší vplyv	Kód	Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia					
AA	Teplota okolia	AE	Výskyt cudz.pevných telies	AM	Elektromagnetické, elektro- statické alebo ionizujúce vplyvy
AA1	-60°C ... + 5°C	AE1	Zanedbateľný		
AA2	-40°C ... + 5°C	AE2	Malé predmety (2,5mm)		
AA3	-25°C ... + 5°C	AE3	Veľmi malé predmety (1mm)	AM1	Bez nebezpečenstva
AA4	-5°C ...+ 40°C	AE4	Malá prašnosť	AN	Slnečné žiarenie
AA5	+5°C ...+ 40°C	AE5	Mierna prašnosť	AN1	Slabé
AA6	+5°C ...+ 60°C	AE6	Silná prašnosť	AN2	Stredné
AA7	-25°C ... + 55°C	AF	Výskyt korózie	AN3	Silné
AA8	-50°C ... + 40°C	AF1	Zanedbateľný	AP	Seizmické účinky
AB	Atmosférická vlhkosť	AF2	Atmosférický	AP1	Zanedbateľné
AB1	3 ... 100%, 0,003 ... 7 g/m3	AF3	Občasný alebo náhodný	AP2	Slabé
AB2	10 ... 100%, 0,1 ... 7 g/m3	AF4	Trvalý	AP3	Stredné
AB3	10 ... 100%, 0,5 ... 7 g/m3	AG	Mechanické namáhanie	AP4	Silné
AB4	5 ... 95%, 1 ... 29 g/m3		- nárazy, otrasy	AQ	Blesk
AB5	5 ... 85%, 1 ... 25 g/m3	AG1	Mierne	AQ1	Zanedbateľný účinok
AB6	10 ... 100%, 1 ... 35 g/m3	AG2	Stredné	AQ2	Nepriamy účinok
AB7	10 ... 100%, 0,5 ... 29 g/m3	AG3	Silné	AQ3	Priamy účinok
AB8	15 ... 100%, 0,04 ... 29 g/m3	AH	Vibrácie	AR	Pohyb vzduchu
AC	Nadmorská výška	AH1	Slabé	AR1	Slabý
AC1	≤ 2000 m	AH2	Stredné	AR2	Stredný
AC2	> 2000 m	AH3	Silné	AR3	Silný
AD	Výskyt vody	AK	Výskyt rastlín alebo plesní	AS	Vietor
AD1	Zanedbateľný	AK1	Bez nebezpečenstva	AS1	Slabý
AD2	Voľne padajúce kvapky	AK2	Nebezpečný	AS2	Stredný
AD3	Rozprašovanie	AL	Výskyt živočíchov	AS3	Silný
AD4	Striekanie	AL1	Bez nebezpečenstva	AT	Senehová pokrývka
AD5	Prúd vody	AL2	Nebezpečný	AT1	Zanedbateľná
AD6	Vlny			AT2	Mierna
AD7	Zaplavenie			AT3	Významná
AD8	Ponorenie				

E-02 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 (Legenda)					
Kód	Vonkajší vplyv	Kód	Vonkajší vplyv	Kód	Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia					
AU	Námraza	BD1	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva		
AU1	Bez námrazy				
AU2	Ľahká námraza do 1kg/m	BD1	Malá hustota osôb (L.Ú.)		
AU3	Ťažká námraza do 2kg/m	BD2	Malá hustota osôb (O.Ú.)		
AU4	Kritická námraza do 3kg/m	BD3	Veľká hustota osôb (L.Ú.)		
AU5	Kritická námraza do 5kg/m	BD4	Veľká hustota osôb (O.Ú.)		
AU6	Kritická námraza do 8kg/m	BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok		
AU7	Kritická námraza do 12kg/m				
AU8	Kritická námraza do 18kg/m	BE1	Bez významného nebezpeč.		
AU9	Kritická námraza nad 18kg/m	BE2	Nebezpečenstvo požiaru		
BA	Spôsobilosť	BE3	Nebezpečenstvo výbuchu		
BA1	Bežná	BE4	Nebezpečenstvo kontam.		
BA2	Deti	CA	Stavebné materiály		
BA3	Postihnutí	CA1	Nehorľavé		
BA4	Poučené osoby	CA2	Horľavé		
BA5	Znalé osoby	CB	Konštrukcia stavby		
BB	Elektrický odpor ľudského tela	CB1	Zanedbateľné nebezp.		
BB1	Veľký odpor (Suché podm.)	CB2	Silné		
BB2	Normálny odpor (Štand.podm.)	CB3	Slabé		
BB3	Malý odpor (Vlhké podm.)	CB4	Stredné		
BC	Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)				
BC1	Žiadny				
BC2	Zriedkavý				
BC3	Častý				
BC4	Trvalý				