



**BUKOCEL, a. s.**, Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

tel.: +421 57 441 30 33, fax: +421 57 441 25 81, e-mail: bukocel@bukoza.sk

### Všetkým záujemcom

Váš list značky/zo dňa

-

Naša značka  
BKC/MRT/03

Vybavuje  
Ing. Il'ko

Dňa  
22.05.2017

#### Vec: **Vysvetlenie súťažných podkladov**

Spoločnosti BUKOCEL, a.s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: „Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.“ vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 85/2017 zo dňa 01.05.2017 pod kódom 6108 – WYP.

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov:

#### **Otázka:**

1. V technickej správe súboru PS 01 v odstavci 2.7 Tepelné izolácie uvádzate, že potrubie bude izolované minerálnou vatou a oplechované pozinkovaným plechom.

Platí táto požiadavka tak na paru, ako aj pre horúcovodné potrubie? Nie je možné použiť predizolované potrubie, ktoré má vonkajšiu plášť z materiálu HDPE (vysokohustotný polyetylén) v súlade s normou EN 253 (odoláva ÚV žiareniu) a môže sa použiť namiesto potrubia s klasickou izoláciou z minerálnej vaty? Toto potrubie sa môže použiť ako na kanálové rozvody, tak i pre montáž do výkopu. V tomto vyhotovení sa môžu použiť i predizolované armatúry.

#### **Odpoveď:**

*Táto požiadavka platí tak na paru, ako aj pre horúcovodné potrubie. Nie je možné použiť predizolované potrubie, ktoré má vonkajšiu plášť z materiálu HDPE.*

V Hencovciach, dňa 22.05.2017

.....  
**Ing. Jaroslav Fic**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Marián Želinský**  
člen predstavenstva