



LEGENDA:

- ZÁSUVKA
- VOĽNÝ VÝVOD PRE NÁPOJENIE ZARIADENÍ
- ROZVODNICA
- VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ 10A ě1
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A ě5
- VYPÍNAČ STŘEDAVÝ 10A ě6
- TLAČIDLO
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ RESP. STROPNÉ LED
- SVIETIDLO LED PANEL
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM KÁBLOVÝ ROZVOD KÁBLAMI BH, PH, ZO
- SVIETIDLO PRE OSVETLENIE PLAVÁRNE TYP AKO OMS MYAR SUSPENDED DIF LED 106W, 12950lm
- SKRÍŇKA RACK 19/42U, S VÝBAVOU PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA
- REC ZARIADENIE PRE KAMERY, ZOSILŇOVAČ OZVUČENIA min. 4-ZÓNOVÝ S CD, MP3 A TUNER,
- DÁTOVÉ ZARIADENIA REGULÁCIE, PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- DVOJNÁSOBNÁ DÁTOVÁ ZÁSUVKA S ROZVODOM KÁBLAMI FTP
- SYSTÉM OZVUČENIA PODĽA DODÁVATEĽA
- MIESTO HLÁSAŤEĽA, OVLÁDANIE ZÓN, VSTUPOV, REGULÁTOR HLASISTOSTI
- KAMERA IP NÁPOJENIE FTP

**3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S**
**OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
 podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.13**
KATEGÓRIA PROSTREDIA: III



Vypracovali:	Ing. Peter Žarnovský	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský	Generálny projektant:	Sada č.:
Zodp. projektant:	Ing. Peter Žarnovský		Ing. Peter Žarnovský		
Kontrolovali:	Ing. Miroslav Daníš		Ing. Peter Žarnovský		
Hlp:	Ing.arch. Rudolf Bicek		Bernoláčkova 6, BARDEJOV tel: +421 903117791 mail: pzararnovskyy@gmail.com		
Investor:	Bardterm ,s.r.o.				
Stavba:					
REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA					
Objekt:	SO 01 - PLAVÁREŇ				
Obsah:	Schéma inštalácie 1PP				
Č. zakázky:	Formát: XA4				
Časť:	E - STAVEBNÁ ČASŤ				
Diel:	ELI				
Účel:	DRS				
Mierka:	Č. výkr.: 04				