



Technická špecifikácia

Časť: elektro

Stavba : *Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť*

Objekt : *SO 02A – Elektrická prípojka NN*

Miesto stavby : *Viničky*

Investor : *OBEC VINIČKY*

Zodpovedný projektant : *Ing. Miroslav Hol'án*
autorizovaný stavebný inžinier

Technická špecifikácia									
Por. číslo	ks	m.j.	Skrátený popis						
1	1	ks	1./ DODÁVKA <i>Skriňa poistková SPP 2 D IV P21, s menovitým prúdom do 100A, HASMA s.r.o. Krompachy</i>						
2			prívod zdola,vývod zdola, IP 44 / IP2x						
3			Prúdová sústava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
4			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke						
5			bude prevedená izolovaním živých častí a krytmi - podľa STN 332000-4-41						
6			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude						
7			prevedená samočinným odpojením od zdroja podľa STN 332000-4-41.						
8			Výrobca: HASMA s.r.o. Krompachy						
9			<i>Rozvádzač obsahuje:</i>						
10	3	ks	Poistkové spodky						
11	1	ks	Svorkovnica PEN						
12			2./ MONTÁŽ - NAPÁJACÍ ROZVOD						
13	3	ks	Patrona poistkova PN000 40A, gG						
14	1	ks	Upínací nerezový pás pre uchytenie poistkovej skrinky SPP, HASMA s.r.o., Krompachy						
15	8	m	Kábel NAYY 4x25 mm2						
16	3	m	Páska upínacia 16 mm / 7 kN						
17	3	ks	Spona pre pásku 16mm / 7 kN						
18	4	ks	Svorka poloprepichovacia SLIP 32.21						