

ZADANIE

Stavba: HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND
 Objekt: SO - 01 ZATEPLENIE DIELNI ND - ELI - ELEKTROTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: HENCOVCE

Spracoval: Kolbašovský

Dátum: 9. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

286	013	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	5,000		
-----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

M

M

21-M

Elektromontáže

311	345	3450644100	Svorka WAGO 273-102	ks	20,000		
312	345	3450644200	Svorka WAGO 273-103	ks	5,000		
313	345	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	4,000		
62	921	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	3,000		
63	345	3450716100	Rúrka FXP 25	m	3,000		
64	921	210010045	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2436, 36 mm	m	2,000		
65	345	3450716200	Rúrka FXP 32	m	2,000		
322	921	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000		
323	341	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	20,000		
324	921	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	26,000		
325	341	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	26,000		
326	921	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	22,000		
327	345	3451316100	Žľab 60/40 LH L=2m 9003 biela	m	22,000		
328	921	210010451	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8110 - odbočná bez za pojenia vodičov	ks	9,000		
329	345	3450931000	Krabica typ: 8101 312000334	ks	9,000		
85	921	210011311	Osadenie hmoždínok HM 10	ks	330,000		
86	283	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	330,000		
308	921	210020125	Káblová nosná DIN lišta	m	1,000		
310	341	3410300909	Lišta nosná DIN	m	1,000		
89	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	2,000		
90	548	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000		
314	921	210021001	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 100 x 100 mm	ks	5,000		
315	921	210021031	Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery D do 100 x 100 mm	ks	5,000		

ZADANIE

Stavba: HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND
Objekt: SO - 01 ZATEPLENIE DIELNI ND - ELI - ELEKTROTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: HENCOVCE

Spracoval: Kolbašovský

Dátum: 9. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
119	921	210100001	Ukončenie vodičov do 2.5 mm ²	ks	94,000		
120	345	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	94,000		
221	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000		
222	345	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	20,000		
223	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	6,000		
224	345	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,000		
330	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000		
331	345	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	8,000		
332	345	3452119100	Káblové oko 25 Al 617064	ks	8,000		
225	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	2,000		
226	343	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	2,000		
227	345	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	2,000		
333	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.-radenie 6	ks	2,000		
334	345	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	2,000		
335	921	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000		
336	358	3580262300	Spínač S 25 VL 01	ks	2,000		
337	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000		
338	345	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	4,000		
228	921	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	2,000		
229	345	3450348300	Zásuvka IZS 1653	ks	2,000		
339	921	210120005	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000		
351	358	3580760756	Poistková vložka PV10 32A gG	ks	3,000		
354	358	3580760823	Odpínač valcových poistiek OPVA10-3	ks	1,000		
355	921	210190002	Montáž plastovej rozvodnice	ks	1,000		
231	357	3570232000	Rozvodnica R 01	ks	1,000		
303	921	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	2,000		
304	345	3450600001	Nulová svorkovnica (7 svoriek), modrá a z/ž	m	2,000		
306	921	210192721	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu skrutkovaný	ks	30,000		
307	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	30,000		
356	920	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	6,000		
357	348	3484301350	Svetidlo LED IN-SFC50W-32 1x50W, IP66	ks	6,000		
316	921	210290841	Demontáž a montáž krytu na rozvádzači do šírky 70 cm	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND
Objekt: SO - 01 ZATEPLENIE DIELNI ND - ELI - ELEKTROTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: HENCOVCE

Spracoval: Kolbašovský

Dátum: 9. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY-J 3 x 1, 5	m	60,000		
102	341	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	60,000		
103	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY-J 3 x 1, 5	m	35,000		
104	341	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	35,000		
105	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	50,000		
106	341	3410104400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	50,000		
111	921	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	75,000		
112	341	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	75,000		
283	921	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	3,000		
284	341	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	3,000		
279	921	210800527	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	5,000		
280	341	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	5,000		
20	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000		
175	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	10,000		
273	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000		
274	354	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	2,000		
277	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000		
278	354	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	2,000		
360	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	1,000		
361	354	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	1,000		
362	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000		
363	354	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	1,000		
358	921	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000		
359	354	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	2,000		
206	354	3540201200	HR-Držiak DOU KL 3	ks	1,000		
207	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	1,000		
31	HZS	HZS-001	Revízie	hod	20,000		
32	R	MV	Murárske výpomoci	%			
33	R	PM	Podružný materiál	%			

ZADANIE

Stavba: HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND
Objekt: SO - 01 ZATEPLENIE DIELNI ND - ELI - ELEKTROTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: .

Miesto: HENCOVCE

Spracoval: Kolbašovský

Dátum: 9. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

35	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,000		
39	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,000		
40	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,800		

Celkom