



Zodpovednosť	INŠTITÚT	ČASOPISNÍK PLUS s.r.o.
Kontrola	ING. D. ŽALOKA	Štefánikova 5, Košice
Výpočet	ING. D. ŽALOKA	tel.: 0905 842 918
Investor	OIEC BAKČOV	Datum: 10/2017
STAVBA: KOMUNICNE CENTRUM – REKONŠTRUKCIA		Formát: 344
PRÍSLAHA KU KULTÚRNEMU DŮMU		Stupeň: SP a RP
V OBCI BAKČOV		Mierka: 1:100
ČASŤ: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		č. v.:
PODORYS PRÍZEMIA, KOTOLNE		1

- LEGENDA:**
- Priečne potrubie teplovoú, píst-hlink, HRZ
 - Vzdĺčkové potrubie teplovoú, píst-hlink, HRZ
 - Expanzná nádrž
 - Radiátor KOMPACT K090D, p=0,6 MPa
 - Typ-blokové napojenie-výška-dĺžka
 - Prípony (kolony) termoregulačný ventil Herz TS-90
 - Prípony (kolony) spätný ventil Herz RL-5
 - Prípony (kolony) spätný ventil Herz RL-5
 - Termostatická hlava Herz
 - 1 Kondenzačný výparník kotel Wolf COB90, výkon 45kW
 - 2 Hydraulický výparník kotel Lambda
 - 3 Zlúčený rozdeľovač, zberač.
 - 4 Tlaková expanzná nádrža Reflex N 80