

Název projektu: (Seznam místností)

Číslo projektu: Komunitne centrum **Datum:** 30.1.2017

Vzduchové množství (Seznam místností)

Označení	Druh místnosti	Podlaží	Plocha (m2)	Výška (m)	Objem (m3)	Koeficient	Přiváděný vzduch (m3/h)	Odváděný vzduch (m3/h)	Typ místnosti
Kuchyna	Kuchyně	1	10.8	2.6	28.1			43	Odvod vzduchu
WC imobilny	WC	1	2.8	2.6	7.3			25	Odvod vzduchu
WC muži	WC	1	8.5	2.6	22.1			25	Odvod vzduchu
WC ženy	WC	1	6.6	2.6	17.2			25	Odvod vzduchu
Kúpelna	Koupelna	1	9.3	2.6	24.2			43	Odvod vzduchu
Práčovňa	Místnost s odvodem vzduchu	1	6.3	2.6	16.4			25	Odvod vzduchu
Technická miestnosť	Technická místnost	1	8.2	2.6	21.3			25	Odvod vzduchu
Spolocenská miestnosť 1	Obývací pokoj	1	61	2.6	158.6	3	64		Přívod vzduchu
Kancelaria	Pracovna	1	12.4	2.6	32.2	1	21		Přívod vzduchu
Kancelaria	Pracovna	1	10.8	2.6	28.1	1	21		Přívod vzduchu
Kancelaria	Pracovna	1	15	2.6	39	1	21		Přívod vzduchu
Kancelaria	Pracovna	1	16.9	2.6	43.9	1	21		Přívod vzduchu
Spolocenská miestnosť 2	Obývací pokoj	1	22.4	2.6	58.2	3	63		Přívod vzduchu

Název projektu: (Seznam místností)

Číslo projektu: Komunitne centrum **Datum:** 30.1.2017

									Transmise vzduchu
									Transmise vzduchu
									Transmise vzduchu
									Transmise vzduchu

Určení vzduchových množství podle DIN 1946-6:2009-09 (Seznam místností)

	Místnosti-odvod	Místnosti-přívod	Místnosti-transmise	Celkem	
Celková plocha	52.5	138.5	58.9	249.9	m2
Celkový objem	136.5	360.1	153.14	649.74	m3

Ventilation type	Větrání jako ochrana před vlhkostí	Redukované větrání	Nominální větrání	Intenzivní větrání	
Celkové vzduchové množství	73	171	245	318	m3/h
Výměna vzduchu za hodinu	0	0.26	0.38	0.49	1/h
Návrhové vzduchové množství	40	138	211	285	m3/h