

Výkop pre vodomernú šachtu sa prevedie ako zapažená jama rozmerov 2600 x 2300 mm, hĺbky 2450 mm. Výkop pre požiarnu nádrž je navrhnutý ako zapažená jama rozmerov 5700 x 3800 a hĺbky 2800 mm.

Pred uvedením potrubia do prevádzky je nutné previesť preplach a dezinfekciu potrubia.

Prebytočná zemina bude odvezená na skládku Husák cca 15 km.

Pred započatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí!

ANNA MESSERSCHMIDTOVÁ
odborne spôsobilý technik vo výstavbe
s osvedčením SKSI č.j. T2-181/2002
projektovanie stavieb
podľa § 43 c zákona č. 554/2001 Z.z.

V Banskej Bystrici: január 2017

Vypracovala: Messerschmidtová Anna

držiteľ osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave, dňa 22.3.2002, č.j.: T2-181/2002 podľa § 43c zákona NR SR č.138/1992 (zákon o autorizovaných architektoch a inžinieroch) a je podľa §2, ods.4 a §15 ods.5 zákona č.136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe zapísaný na základe odbornej spôsobilosti v registri odborne spôsobilých technikov, vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa §7 zákona č.136/1995 Z.z. s týmto rozsahom odbornej spôsobilosti:

PROJEKTOVANIE STAVIEB

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – zdravotno-vodohospodárske stavby – inžinierske siete
(vodovod, kanalizácia)

TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB – zdravotníctva (vodovod, kanalizácia)